

09 de diciembre de 2021  
UCC-706-2021-PROV-FOD.

**AVISO NO.1. ACLARACIÓN.  
CONCURSO FOD-CD-194-2021-PROV-FP  
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA  
MARCA DETROIT”**

Estimados Señores:

La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a comunicarles la siguiente respuesta a solicitud de aclaración presentada por la empresa Tractomotriz.

**Solicitud 1:**

La cotización es por doce (12) visitas de revisión, incluyendo dos visitas con el reemplazo de aceite motor y/o refrigerante?

**Respuesta de la Administración:**

Sí, son 12 visitas mensuales de mantenimiento preventivo y dos cambios de aceite al motor, filtros y un cambio anual del refrigerante, dicho cambio se realizaría en el primer cambio de aceite, que sea de fabricación en los Estados Unidos de América.

**Solicitud 2:**

Dentro de las dos visitas que incluyen cambio de aceite; en alguna de las dos debemos incluir el cambio del refrigerante del motor.

**Respuesta de la Administración:**

Se debe considerar el cambio solo una vez, en el primer cambio de aceite del año que sea de fabricación en los Estados Unidos de América.

**Solicitud 3:**

La periodicidad de la medición de aislamiento del generador se realizaría una vez al año.

**Respuesta de la Administración:**

Sí, se realizaría una vez al año.

**Solicitud 4:**

La prueba con y sin carga del equipo se deberá realizar en cada visita de mantenimiento.

**Respuesta de la Administración:**

Sí, se debe realizar en cada visita mensual.

**Dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, el resto de condiciones permanece invariable.**

Sin más por el momento,

**Pamela Torres Bustamante**  
**Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones.**  
**Fundación Omar Dengo**