

San José, marzo 17 del 2022

**UCS-FOD 009**

**Lic. Erick José Agüero Vargas**  
**Unidad de Compras y Contrataciones**  
**Fundación Omar Dengo**

### **Referencia aclaraciones para**

Concurso No. al Concurso No. **2022PP-0000003-PROV-PRONIE MEP-FOD** la Fundación Omar Dengo les invita a ofertar para la **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA FUNDACIÓN OMAR DENGO (PRONIE MEP-FOD)"**.

Por este medio se procede a comunicar la respuesta a la solicitud de aclaración de carácter técnico y administrativo presentada al concurso de marras.

**Aclaraciones presentadas por Enersys MVA Costa Rica Sociedad Anónima:** por medio del oficio N° EN-GOB-20 del día 10 de marzo del 2022.

### **Aclaración 1**

Línea 230

Para el gabinete de pared de 12 RU, favor aclarar los siguientes aspectos o bien brindar una referencia que nos permita determinar las características del equipo de necesidad.

- a. Dimensiones: ancho y profundidad.
- b. Tipo de puerta frontal: vidrio, perforada o sólida.

- c. Ventilación.
- d. Accesorios.

### **Respuesta a Aclaración 1**

Gabinete de pared de 12 RU

- a. Dimensiones: ancho y profundidad.

Ancho Exterior: 600 mm

Ancho Interior: 508 mm

Profundidad Interior: 348 mm

Profundidad Exterior: 450 mm

- b. Tipo de puerta frontal: vidrio, perforada o sólida. los que se usan son con puertas de vidrio.

- c. Ventilación. Deben de incluir ventiladores

- d. Accesorios. los ventiladores

### **Aclaración 2**

Línea 231

Favor aclarar, ¿si los organizadores serían para el gabinete de pared? Considerar:

- a. De ser así, favor especificar una referencia comercial.

- b. En caso de no ser para gabinete y ser para soluciones como racks abiertos, favor indicar:

- i. Dimensiones o densidad del cableado.

- ii. Para racks de 45U o menor cantidad de unidades de rack.

### **Respuesta a Aclaración 2.**

Organizadores serían para el gabinete de pared

- a. De ser así, favor especificar una referencia comercial. Los que hemos estado utilizando son los gabinetes TelecOcable y Nexxt

- b. En caso de no ser para gabinete y ser para soluciones como racks abiertos, favor indicar: Lo que se requiere son gabinetes de pared.

- i. Dimensiones o densidad del cableado.

ii. Para racks de 45U o menor cantidad de unidades de rack.

Sin más por el momento se despide.

**Ing. José Alvarado Víquez**  
**Coordinador**  
**Unidad de Coordinación & Supervisión**