

10 de junio de 2022.
UCC-318-2022-PROV-FOD

AVISO NO.2. RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FOD-CD-126-2022-PROV-PRONIE
“CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA CONFECCIÓN DEL
TECHO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE LA FUNDACIÓN OMAR DENGO”**

Estimados Señores:

La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a comunicar respuesta a solicitud de aclaración presentada por la empresa Grupo Multisa.

Solicitud 3:

Indicar por favor hacia donde serían canalizadas las aguas pluviales que se recogen de esta nueva estructura, ya que el suelo se nota bastante saturado de humedad. Por favor indicarnos la caja de registro más próxima a conectarse y la distancia de la misma.

Respuesta de la Administración:

La dirección de las dos aguas está definida a largo de la planta (medida de mayor longitud) como se muestra en las fotografías. Por lo que las aguas quedan viendo una al oeste y la otra al este de la planta.

Los bajantes deben descender por las dos columnas del costado sur y se descargan a la zona verde. No hay conexión de cajas de registro.

El presente oficio modifica o aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se indica de manera expresa en el mismo, el resto de condiciones permanecen invariables.

Sin más por el momento,

Pamela Torres B.

Pamela Torres Bustamante
Asistente, Unidad Compras y Contrataciones
Fundación Omar Dengo.

